温州泉盛橡胶制品有限公司

# 资

# 质

# 证

# 书

单位地址：浙江省温州市经济技术开发区梧桐路 51 号

# 公 司 简 介

温州泉盛橡胶制品有限公司坐落于风景秀丽、交通便利的东海之滨，温州龙湾。公司专业生产制造流体设备的配套产品——《可曲挠橡胶软接头》，学名“避震喉”。公司拥有国内先进的自动化生产线以及专业的研发和工艺团队，真正实现了标准化生产管理。我们坚信，通过不断的努力和追求，一定能够与合作伙伴实现互利共赢。同时，我们始终坚持以客户和市场需求为导向，以优质的品质、齐全的规格和完善的服务，衷心希望我们提供的每个产品都能成为您的唯一选择。展望未来，我们仍将继续努力，不断创新，不断完善，本着“质量第一，服务至上”的宗旨，为客户创造更优质的产品。

为进一步践行质量第一、服务至上的宗旨，我们持续引进国际先进设备，提升研发实力，确保每一件产品都符合高标准要求。同时，公司注重客户反馈，提供定制化解决方案，以满足不同工况需求。通过严格的质量控制和高效的供应链管理，为客户带来持久可靠的合作价值。

统一社会信用代码

91330301MA2AQHPC5E (1/1)

# 营业执照

（副 本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名　　称 | 温州泉盛橡胶制品有限公司 | 注册资本 | 壹仟万元整 |
| 类　　型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 成立日期 | 2019 年 01 月 08 日 |
| 法定代表人 | 周凤娟 | 营业期限 | 2019 年 01 月 08 日 至 长期 |
| 经营范围 | 销售：橡胶制品、建材、生活日用品、通讯设备（不含无线发射设备）、汽摩配件；制造、加工、销售：减震器、金属制品、五金制品、塑料制品、阀门、机械设备、不锈钢制品；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 住　　所 | 浙江省温州市温州经济技术开发区梧桐路 51 号 4 幢 5 楼 |

登记机关　温州市市场监督管理局

2020 年 09 月 04 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

# 浙江省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件



| | |
|---|---|
| 产品名称 | 泉盛牌给水用橡胶管件 |
| 产品类别 | 输配水设备 |
| 产品规格或型号 | / |
| 申请单位 | 温州泉盛橡胶制品有限公司 |
| 申请单位地址 | 浙江省温州市温州经济技术开发区梧桐路51号4幢5楼 |
| 实际生产企业 | 温州泉盛橡胶制品有限公司 |
| 实际生产企业地址 | 浙江省温州市温州经济技术开发区梧桐路51号4幢5楼 |
| 审批结论 | 经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。 |
| 批准文号 | 浙（05）卫水字（2021）第0006号 |
| 批准日期 | 2025年1月24日 |
| 批件有效期 | 截至 2029年2月2日 |
| 备注 | 1. 如果存在多个生产企业的，应当分别注明每个实际生产企业的名称和地址。<br>2. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、部件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。<br>3. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能效果等其他质量问题进行评价。 |

浙江省卫生健康委员会

二〇二五年一月二十四日（延续）

请于批件有效期届满30个工作日之前提出延续申请。

## 产品技术信息

【产品说明】

泉盛牌给水用橡胶管件，卫生质量符合卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。

【主要成份或部件】

1. 温州澳升橡胶科技有限公司生产的天然混炼胶（EPDM）；
2. 潍坊利邦布业有限公司生产的帘子布（聚酯涤纶）（不与水接触）；
3. 南通东大金属制品有限公司生产的钢丝绳（60#）（不与水接触）。

【使用范围】

输送生活饮用水。

【注意事项】

最高压力不超过 10.0MPa，只限于输送常温至 95℃生活饮用水；
有气泡或有裂口会影响其性能，请勿使用。

Moqc
美澳认证

# 环 境 管 理 体 系 认 证 证 书

注　　册　　号：51324E1279R0S
统一社会信用代码：91330301MA2AQHPC5E

**兹 证 明**

## 温州泉盛橡胶制品有限公司

注册地址：浙江省温州市温州经济技术开发区梧桐路 51 号 4 幢 5 楼
经营地址：浙江省温州市温州经济技术开发区梧桐路 51 号 4 幢 5 楼

**环境管理体系符合**

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

**该环境管理体系认证所覆盖的范围为：**

给水用橡胶管件的销售所涉及的相关环境管理活动（IAF 代码：29）

总经理：

初次发证日期：2024 年 04 月 22 日
证书颁发日期：2024 年 04 月 22 日
证书有效期至：2027 年 04 月 21 日

IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-229

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
IAF

深圳美澳检测认证有限公司
地址：深圳市龙华区大浪街道[illegible]社区福龙路旁
恒大[illegible]硅谷大厦（东区）[illegible]316

第一次监督合格标志(贴花)　第二次监督合格标志(贴花)　第三次监督合格标志(贴花)

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核，并将监督合格标志粘贴于证书指定位置，证书方可持续有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询。
网站：http://www.moqc.net；电话：0755-21010936

证书查询

Moqc
美澳认证

# 企 业 诚 信 管 理 体 系 认 证 证 书

注　　册　　号：51324CX0136R0S
统一社会信用代码：91330301MA2AQHPC5E

**兹 证 明**

## 温州泉盛橡胶制品有限公司

注册地址：浙江省温州市温州经济技术开发区梧桐路 51 号 4 幢 5 楼
经营地址：浙江省温州市温州经济技术开发区梧桐路 51 号 4 幢 5 楼

**企业诚信管理体系符合**
GB/T 31950-2023
**该企业诚信管理体系认证所覆盖的范围为：**

给水用橡胶管件的销售

初次发证日期：2024 年 04 月 22 日
证书颁发日期：2024 年 04 月 22 日　　证书有效期至：2027 年 04 月 21 日

总经理：

深圳美澳检测认证有限公司
地址：深圳市龙华区大浪街道梅坂社区福龙路旁恒大时代广场（东区）A栋316

第一次监督合格标志(贴花)　第二次监督合格标志(贴花)　第三次监督合格标志(贴花)

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核，并将监督合格标志粘贴于证书指定位置，证书方可持续有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询。
网站：http://www.moqc.net；电话：0755-21010936

证书查询

Moqc
美澳认证

# 售 后 服 务 认 证 证 书

注　　册　　号：51324SC0304R0S
统一社会信用代码：91330301MA2AQHPC5E

**兹 证 明**

## 温州泉盛橡胶制品有限公司

注册地址：浙江省温州市温州经济技术开发区梧桐路 51 号 4 幢 5 楼
经营地址：浙江省温州市温州经济技术开发区梧桐路 51 号 4 幢 5 楼

**评价标准：**

《商品售后服务评价体系》 GB/T 27922-2011

★ ★ ★ ★ ★

**所覆盖的范围为：**

给水用橡胶管件的售后服务

初次发证日期：2024 年 04 月 22 日
证书颁发日期：2024 年 04 月 22 日　　证书有效期至：2027 年 04 月 21 日

总经理：

深圳美澳检测认证有限公司
地址：深圳市龙华区大浪街道梅坂社区福龙路旁恒大时代峰谷大厦（东区）A栋316

第一次监督合格标志(贴花)　第二次监督合格标志(贴花)　第三次监督合格标志(贴花)

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核，并将监督合格标志粘贴于证书指定位置，证书方可持续有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询。
网站：http://www.moqc.net；电话：0755-21010936

证书查询

Mooc
美澳认证

# Occupational Health and Safety Management System Certificate

Registration Number：5132400973R0S
Unified Social Credit Code: 91330301MA2AQHPC5E

**I certify that**

## WENZHOU QUANSHENG RUBBER PRODUCTS CO., LTD.

Registered address: 5F, Building 4, No. 51 Wutong Road, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province

Business address: 5F, Building 4, No. 51 Wutong Road, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province

**Occupational Health and Safety Management System conforms to**

GB/T45001-2020/IS045001:2018

**The scope covered by this Occupational Health and Safety Management System Certification is:**

Occupational health and safety management activities related to the sales of rubber pipe fittings for water supply (IAF Code：29)

General manager: Taopeng

Issue Date：04.22.2024
Re-issue Date：04.22.2024
Expiry Date：04.21.2027

IAS ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-229

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
IAF

Shenzhen Meiao Testing and Certification Co., Ltd

The certificated customers shall be subject to the supervision and audit of the certification body at least once a year during the validity period of the certificate, and the supervision qualified mark shall be affixed to the designated position of the certificate, and the certificate shall be valid continuously.
The information of this certificate can be found on the official website of the National Certification and Accreditation Administration (www.cnca.gov.cn);
Website: http://www.mooc.net; TEL: 0755-21010936

证书查询

Moqc
美澳认证

# 职业健康安全管理体系认证证书

注　　册　　号：5132400973R0S
统一社会信用代码：91330301MA2AQHPC5E

兹证明

## 温州泉盛橡胶制品有限公司

注册地址：浙江省温州市温州经济技术开发区梧桐路51号4幢5楼
经营地址：浙江省温州市温州经济技术开发区梧桐路51号4幢5楼

职业健康安全管理体系符合
GB/T45001-2020/ISO45001:2018
该职业健康安全管理体系认证所覆盖的范围为：

给水用橡胶管件的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动（IAF代码：29）

总经理：

初次发证日期：2024年04月22日
证书颁发日期：2024年04月22日
证书有效期至：2027年04月21日

IAS ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-229

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
IAF

深圳美澳检测认证有限公司
地址：深圳市龙华区大浪街道[illegible]社区福龙路旁恒大[illegible]硅谷大厦（东区）[illegible]316

第一次监督合格标志(贴花)　第二次监督合格标志(贴花)　第三次监督合格标志(贴花)

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核，并将监督合格标志粘贴于证书指定位置，证书方可持续有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询。
网站：http://www.moqc.net；电话：0755-21010936

证书查询

ISO9001

# 质量管理体系认证证书

证书编号：20223Q20821R0S

兹证明

温州泉盛橡胶制品有限公司

统一社会信用代码：91330301MA2AQHPC5E

质量管理体系符合：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准

证书覆盖范围：

给水用橡胶管件（橡胶软接头）的生产和销售

注册地址/审核地址：浙江省温州市温州经济技术开发区梧桐路 51 号 4 幢 5 楼

本次颁发日期：2023 年 07 月 25 日

证书有效期至：2026 年 07 月 24 日

首次颁发日期：2023 年 07 月 25 日

证书签发人

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M

浙江全品认证有限公司 证书专用章

组织必须按照规定每年接受监审，并配合监审合格通知书，注册的有效性才能延续
此认证证书的有效状态信息可扫描左方二维码查询
也可登陆本认证机构网站www.qpc.org.cn查询
也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn查询

**浙江全品认证有限公司**

中国·浙江·杭州市滨江区浦沿路88号1幢603室（310053）

*TMZC47620115D01T210312*

第 47620115 号

# 商标注册证

**核定使用商品/服务项目（国际分类：17）**

**第 17 类：**橡胶或塑料制（减震或填充用）包装材料；橡胶制减震缓冲器；管道接头垫圈；码头防撞用橡胶垫；密封垫片；管道垫圈；橡胶或塑料制衬垫材料；管道用非金属接头；汽缸接头；非金属软管（截止）

**注 册 人** 温州泉盛橡胶制品有限公司

**注册人地址** 浙江省温州市温州经济技术开发区梧桐路51号2幢2楼

**注册日期** 2021年02月14日 **有效期至** 2031年02月13日

局 长

发证机关

国家知识产权局

慧通测评
HUITONG EVALUATION

CMA
231121113271

# 浙江慧通测评技术（集团）有限公司

## 检验/检测报告

| | |
|---|---|
| 样品受理编号 | HTSS24000147 |
| 样品名称 | 泉盛牌给水用橡胶管件 |
| 委托单位 | 温州泉盛橡胶制品有限公司 |
| 检验类别 | 一般委托 |

浙江慧通测评技术（集团）有限公司 检验检测专用章 3321110076103

2024 年 08 月 12 日

慧通测评
HUITONG EVALUATION

# 声　　明

一、本检验报告仅对送检样品负责。

二、本检验报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。

三、送检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出复核申请，逾期不予受理。

四、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。

五、本检验报告一式三份，一份由检验检测机构存档，二份交送检单位。

检验机构联系地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道通和东路 19 号

检验机构检验地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道毓秀路 28 号

邮政编码：315200

联系电话：0574-86690565

慧通测评
HUITONG EVALUATION

浙江慧通测评技术（集团）有限公司

# 检验/检测报告

报告编号：HTSS24000147　　第 1 页/共 2 页

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称 | 泉盛牌给水用橡胶管件 | 样品（受理）编号 | S240802-001 |
| 生产单位 | 温州泉盛橡胶制品有限公司 | | |
| 委托单位 | 温州泉盛橡胶制品有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 浙江省温州市温州经济技术开发区梧桐路 51 号 4 幢 5 楼 | | |
| 样品材质 | / | | |
| 批号生产日期 | 20240702 | | |
| 样品数量 | 10 个 | | |
| 样品规格 | DN40mm | 商标 | 泉盛 |
| 样品状态/包装 | 常规包装 | 接样日期 | 2024-08-02 |
| 检验日期 | 2024-08-02～2024-08-12 | | |
| 检验项目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、砷、镉、铬(六价)、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类 | | |
| 检验依据 | GB/T 5750.4-2023　GB/T 5750.6-2023<br>GB/T 5750.7-2023　GB/T 5750.8-2023 | | |
| 评价依据 | 《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001） | | |

**检验结论：**

根据《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）对送检样品进行卫生安全性检验。

检验方法采用 GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》、GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法金属指标》、GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》、GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法有机物指标》。卫生安全性检验样品处理方法按照《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）附录 A 进行，样品浸泡水采用附录 A 1.3.1 节配制，浸泡时间 24±1h，浸泡温度 95±5℃。

结果表明：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、砷、镉、铬(六价)、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类的指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）中相关规定的卫生要求。

| | |
|---|---|
| 备注 | 本检验/检测报告仅对收到样品的检测结果负责 |

授权签字人：

检验机构
盖章

最终审核日期：2024-08-12

慧通测评
HUITONG EVALUATION

浙江慧通测评技术（集团）有限公司

# 检验/检测报告



| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称 | 泉盛牌给水用橡胶管件 | 接样日期 | 2024-08-02 |
| 检验类别 | 卫生安全性试验 | 检验完成日期 | 2024-08-12 |

检验结果

泉盛牌给水用橡胶管件—浸泡试验：

| 检验项目 | 单位 | 测定结果 | | | 卫生安全规范要求 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 空白 | 样品 1 | 样品 2 | | |
| 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 增加量≤5 | 符合 |
| 浑浊度 | NTU | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 增加量≤0.2 | 符合 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 符合 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 符合 |
| pH | / | 7.98 | 7.99 | 7.99 | 改变量≤0.5 | 符合 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 191 | 197 | 195 | 增加量≤10 | 符合 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.42 | 1.31 | 1.32 | 增加量≤1 | 符合 |
| 砷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 增加量≤0.001 | 符合 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 增加量≤0.0005 | 符合 |
| 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 增加量≤0.005 | 符合 |
| 铝 | mg/L | <0.01 | 0.014 | 0.014 | 增加量≤0.02 | 符合 |
| 铅 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 增加量≤0.001 | 符合 |
| 汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 增加量≤0.0002 | 符合 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0014 | <0.0002 | <0.0002 | 增加量≤0.006 | 符合 |
| 挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 增加量≤0.002 | 符合 |

****报 告 结 束****

# 检 测 报 告

防伪码：L6THBT

扫一扫关注我们

扫一扫查询真伪

报告编号：NFNF24080022

产品名称：泉盛牌给水用橡胶管件

委托单位：温州泉盛橡胶制品有限公司

检测类别：委托检测

温州市质量技术检测科学研究院

# 温 州 市 质 量 技 术 检 测 科 学 研 究 院

## 检 测 报 告



报告编号：NFNF24080022

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称 | 泉盛牌给水用橡胶管件 | 型号规格 | DN40mm |
| 委托方 | 温州泉盛橡胶制品有限公司 | 样品标识 | —— |
| 委托方地址 | 浙江省温州市温州经济技术开发区梧桐路51号4幢5楼 | 生产日期/批号 | 2024 年 07 月02 日 /20240702 |
| 委托方电话 | 0577-88260707 | 样品编号 | NFNF24080022-（1#～2#） |
| 受检单位 | —— | 样品数量 | 2只 |
| 生产单位 | 温州泉盛橡胶制品有限公司 | 样品等级 | —— |
| 送样方式 | 现场检测 | 到样日期 | 2024/08/02 |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测日期 | 2024-08-06～2024-08-07 |
| 检测项目 | 见续页 | 检测地点 | 温州经济技术开发区梧桐路51号4幢5楼 |
| 检测及判定依据 | Q/QS 001-2023 | | |
| 检测结果 | 根据委托要求和检测依据，对样品进行检测，所检项目实测结果符合标准要求。<br>签发日期：2024年8月13日 | | |
| 备注 | 本报告中测试项目均在相应标准规定的环境条件下进行。 | | |

批准：黄振诚（黄振诚）　审核：陈可舒（陈可舒）　编制：李建海（李建海）

检测说明：/

样品照片：



| 温州市质量技术检测科学研究院 | | | 编号：NFNF24080022 |
|---|---|---|---|
| 检 测 报 告 | | | 共 3 页 第 3 页 |
| 项目 | 指标要求 | 实测结果 | 单项结论 |
| 耐压试验 | 试验压力10MPa，保载24h，样品无泄露、无损于使用性能的缺陷。 | 符合 | 符合 |
| （以下空白） | | | |

# 声　明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本报告的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本报告的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

**温州市质量技术检测科学研究院**

**实验室及业务联系方式**

1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；

业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；

委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566

公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；

2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；

业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；

委托类业务服务电话：0577- 88913104

公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；

3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；

业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；

委托类业务服务电话：0577-88914149

公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；

4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；

业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692

公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；

5、鹿城鞋业产业服务综合体实验室：温州市鹿城区丰门街道总部经济园 B09 幢 17 楼 1701-1705 室

业务范围：皮革鞋类产品的常规检测项目；委托类业务服务电话：0577-88905117

公交线路：98 路公交至丰门服务中心公交站；111 路公交至富伊路西公交站；

6、政府类业务服务电话：0577-89751111

7、申投诉联系电话：0577-89785675

8、本院官网：www.zhejian.com

-----本报告结束-----

报告编号：W(X)20240382
Report No.

# 检 测 报 告
# TEST REPORT

| | |
|---|---|
| 样品名称：<br>Sample Name | 可曲挠橡胶软接头 |
| 型号规格：<br>Type Specification | / |
| 零件号/批号：<br>Part / Batch No. | / |
| 委托单位：<br>Client Party | 温州泉盛橡胶制品有限公司 |
| 检测类别：<br>Category of Test | 委托检测 |


上海华谊检验检测技术有限公司
Shanghai Huayi Inspection & Testing Technology Co.,Ltd
地址：上海市奉贤区柯工路789号2幢1层A区；邮编：201424
Address: 1F., Block A, Building 1, No. 789 Kegong Road, Shanghai; Post code: 201424
电话 Tel: 橡胶、胶粘剂 Rubber、Adhesives: 021-62834243;
塑料 Plastic: 021-65430604;
环境可靠性 Reliability for environment: 021-62808031

投诉质疑电话：021-54480166-8060
传真 Fax: 021-65193251　邮箱 E-mail: test@sh-jiance.com　网站：http://www.sh-jiance.com

# 检 测 报 告
TEST REPORT



| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称<br>Sample Name | 可曲挠橡胶软接头 | 检测类别<br>Category of Test | 委托检测 |
| | | 商 标<br>Brand | / |
| 型号规格<br>Type Specification | / | 零件号/批号<br>Part /Batch No. | / |
| 委托单位<br>Client Party | 温州泉盛橡胶制品有限公司 | | |
| 相关单位<br>Interested Party | / | | |
| 委托样品数量<br>Amount of Sample | 1 套 | 样品收到日期<br>Date of Sample Received | 2024-05-30 |
| 样品状态描述<br>Description of Sample | 试片、试样无异常 | | |
| 检测依据和/或综合判定原则<br>Standarda and Methods | 根据委托方要求进行检测，详见检测结果汇总页。 | | |
| 检测日期<br>Date of Test | 2024-06-12 至 2024-07-01 | | |
| 检测结论<br>Conclusion of Test | 送检样品经检测，根据委托方要求，仅提供实测数据。详见本报告检测结果汇总页。<br>(检测报告专用章)<br>Stamp for Report<br>签发日期: 2024-07-01<br>Date of Report | | |
| 委托单位通讯资料<br>Sample Submitter | 地址<br>Add. | 浙江省温州经济开发区梧桐路 51 号 2 幢 2 楼 | |
| | 邮编<br>Post Code | / | 电话<br>Tel. 15988771879 |
| 备 注<br>Remarks | / | | |

批准:
Authorizer

审核:
Verifier

声 明

1、本报告无本机构检验检测专用章或公章无效；2、本报告无审核人、批准人签字无效；3、本报告涂改无效；4、除了完整的报告外，不能分章节引用或复制；5、本报告结果仅对来样负责；6、标※方法(或项目)为不在本实验室 CMA、CNAS 资质认定能力范围内；7、若有异议，请于报告收到之日起十五日内向本机构提出。8. 无 CMA 标识报告中的数据和结果，以及有 CMA 标识报告中标明不在本实验室资质认定能力范围内的数据和结果，仅供客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的内部使用。

# 检 测 报 告

TEST REPORT



## 检测结果汇总

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 试验方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵尔A硬度 | / | 57 | GB/T 531.1-2008 |
| 2 | 低温脆性 | ℃ | -56 | GB/T 1682-2014 |
| 3 | 工作压力2.4MPa×10min | / | 无泄漏，无异常 | GB/T 5563-2014 |
| 4 | 爆破压力 | / | 4.8MPa保压5min无泄漏，继续加压至9.98MPa时样品爆破 | GB/T 5563-2014 |
| 5 | 真空度86kPa×5min | / | 无渗透、无开裂 | GB/T 26121-2010 附录C |
| | 以下空白 | | | |

其他情况说明

/

上海华谊检验检测技术有限公司 检验检测专用章

******报告结束******

220914341353

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1107

报告编号：W(X)20240617
Report No.

# 检 测 报 告
# TEST REPORT

| | |
|---|---|
| 样品名称：<br>Sample Name | 可曲挠橡胶软接头 |
| 型号规格：<br>Type Specification | / |
| 零件号/批号：<br>Part / Batch No. | / |
| 委托单位：<br>Client Party | 温州泉盛橡胶制品有限公司 |
| 检测类别：<br>Category of Test | 委托检测 |


上海华谊检验检测技术有限公司
Shanghai Huayi Inspection & Testing Technology Co.,Ltd
地址：上海市奉贤区科[illegible]层 A 区；邮编：201424
Address: 1F., Block A, Building 1, No. 789 Kegong Road, Shanghai; Post code: 201424
电话 Tel: 橡胶、胶粘剂 Rubber、Adhesives: 021-62834243;
塑料 Plastic: 021-65430604;
环境可靠性 Reliability for environment: 021-62808031

投诉质疑电话：021-54480166-8060
传真 Fax: 021-65193251　　邮箱 E-mail: test@sh-jiance.com

# 检 测 报 告
TEST REPORT



| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称<br>Sample Name | 可曲挠橡胶软接头 | 检测类别<br>Category of Test | 委托检测 |
| | | 商 标<br>Brand | / |
| 型号规格<br>Type Specification | / | 零件号/批号<br>Part /Batch No. | / |
| 委托单位<br>Client Party | 温州泉盛橡胶制品有限公司 | | |
| 相关单位<br>Interested Party | / | | |
| 委托样品数量<br>Amount of Sample | 1 套 | 样品收到日期<br>Date of Sample Received | 2024-08-05 |
| 样品状态描述<br>Description of Sample | 试片、试样无异常 | | |
| 检测依据和/或综合判定原则<br>Standarda and Methods | 根据委托方要求进行检测，详见检测结果汇总页；<br>技术指标由委托方提供。 | | |
| 检测日期<br>Date of Test | 2024-08-06 至 2024-08-15 | | |
| 检测结论<br>Conclusion of Test | 送检样品经检测，根据委托方要求，仅提供实测数据。详见本报告检测结果汇总页。<br>(检测报告专用章)<br>Stamp for Report<br>签发日期: 2024-08-15<br>Date of Report | | |
| 委托单位通讯资料<br>Sample Submitter | 地址<br>Add. | 浙江省温州经济开发区梧桐路 51 号 2 幢 2 楼 | |
| | 邮编<br>Post Code | / | 电话<br>Tel. 15988771879 |
| 备 注<br>Remarks | / | | |

批准:
Authorizer

审核:
Verifier

声 明
1、本报告无本机构检验检测专用章或公章无效；2、本报告无审核人、批准人签字无效；3、本报告涂改无效；4、除了完整的报告外，不能分章节引用或复制；5、本报告结果仅对来样负责；6、标※方法(或项目)为不在本实验室 CMA、CNAS 资质认定能力范围内；7、若有异议，请于报告收到之日起十五日内向本机构提出。8. 无 CMA 标识报告中的数据和结果，以及有 CMA 标识报告中标明不在本实验室资质认定能力范围内的数据和结果，仅供客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的内部使用。

# 检 测 报 告

TEST REPORT



## 检测结果汇总

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 技术指标 | 检测结果 | 试验方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉伸强度 | MPa | ≥13 | 16.1 | GB/T 528-2009 |
| 2 | 拉断伸长率 | % | ≥450 | 496 | |
| 3 | 热空气老化(100 ℃×48 h)后 | | | | GB/T 3512-2014 |
| 3.1 | 拉伸强度降低率 | % | ≤25 | 17.4 | |
| 3.2 | 扯断伸长率降低率 | % | ≤25 | 21.8 | |
| | 以下空白 | | | | |

其他情况说明

/

上海华谊检验检测技术有限公司 检验检测专用章

上海华谊检验检测技术有限公司 用章

******报告结束******